# Commune de Belmont-Broye

# INFORMATION SUR LA QUALITE DE L'EAU POTABLE POUR L'ANNEE 2016

*(selon l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005, art. 5)*

L'eau du réseau de la commune de Belmont-Broye est contrôlée trois fois par année selon un programme défini par le laboratoire cantonale. Cela correspond à 30 prélèvements. Tous les échantillons **répondaient aux exigences légales** pour les paramètres chimiques et microbiologiques.

## Provenance de l'eau potable par secteur

| | Sources | STAP Les Beaumes Léchelles (eau de nappe) | ABV (eau de lac traitée) | Corcelles (eau de nappe) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Domdidier | 68 % | 29 % | 3 % | | 100 % |
| Dompierre | 50 % | 36 % | | 13 % | 100 % |
| Léchelles | | 100 % | | | 100 % |
| Russy | | 100 % | | | 100 % |

## Analyses

| DOMDIDIER | | | |
|---|---|---|---|
| | Réservoir Les Granges | Eau de l'ABV | Tolérance |
| Dureté totale | 34,8 °fH | 15,4 °fH | |
| Nitrate | 25 mg/l | 5 mg/l | Max. 40 mg/l |
| Germes aérobies mésophiles | 0 UFC/ml | 3 UFC/ml | Max. 300 |
| Escherichia coli | 0 UFC/ml | 0 UFC/ml | Max. 0 |
| Enterococcus spp | 0 UFC/ml | 0 UFC/ml | Max. 0 |
| Traitement | Chloration | | |

| DOMPIERRE | | | |
|---|---|---|---|
| | **Réservoir** | **Captage « La Comba 6A »** | **Tolérance** |
| Dureté totale | 37 °fH | Valeur non communiquée | |
| Nitrate | 13 mg/l | 24 mg/l | Max. 40 mg/l |
| Germes aérobies mésophiles | 1 UFC/ml | 0 UFC/ml | Max. 300 |
| Escherichia coli | 0 UFC/ml | 0 UFC/ml | Max. 0 |
| Enterococcus spp | 0 UFC/ml | 0 UFC/ml | Max. 0 |
| Traitement | Aucun | | |

| LECHELLES + RUSSY | | |
|---|---|---|
| | **STAP Les Baumes** | **Tolérance** |
| Dureté totale | 36,6 °fH | |
| Nitrate | 25 mg/l | Max. 40 mg/l |
| Germes aérobies mésophiles | 1 UFC/ml | Max. 300 |
| Escherichia coli | 0 UFC/ml | Max. 0 |
| Enterococcus spp | 0 UFC/ml | Max. 0 |
| Traitement | Aucun | |

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du conseiller communal responsable, M. Raphaël Zbinden.